

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 095

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Центр развития ребенка – детский сад.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644041, г. Омск, ул. Харьковская, д. 5,
тел. 54-84-48; crr_ds_235@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2900,5 кв. м;
 - часть здания на _____ этаже (или на _____ этаже), _____ кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 9965 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1987 г., год последнего капитального ремонта: не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.08.2016 г., капитального не планируется.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 235" (БДОУ г. Омска "Центр Развития Ребенка - детский сад № 235")
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644041, г. Омск,
ул. Харьковская, д. 5, тел. 54-84-48; crr_ds_235@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) департамент образования Администрации города Омска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул.
Карла Либкнехта, 33, тел. 20-11-92; obrazovanie@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть)*.

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование (воспитанники от 2 до 7 лет).

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно *(нужное подчеркнуть)*.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть)*. В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть)*.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) *(нужное подчеркнуть)*.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 250, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день в настоящее время нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки общественного транспорта 4-я Рабочая (автобусы №№ 61, 95, 20, 44, 49, 47, 26, 64, 58, 119, 115, 31, 124, 158, 162, 219; троллейбус № 15, 8, маршрутное такси № 358, 205, 387, 417, 388, 316, 348, 411, 323, 47, 331, 319, 392, 353, 209, 211, 210, (остановка не приспособлена для МГН).

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 340 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), переход с ул. 4-я Рабочая к ул. Свободы уклон вниз, не ровное асфальтовое покрытие (выбоины, ямы).

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		3, 4, 5
2	Вход (входы) в здание	ДУ		6, 7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		8, 9, 10, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		12, 13, 16, 20, 21, 22
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----		-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		14, 15, 17, 18, 19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		6, 23, 24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1, 2

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с

нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4) ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Год постройки здания: 1987	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Капитальный ремонт не проводился	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	1	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	-	1	-	Вход на участок рекомендуется оборудовать элементами информации об объекте.	До 2025 г., По мере

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Устранить препятствия на пути движения по территории (асфальтирование) там, где имеются дефекты асфальтового покрытия. Покрытие пешеходных дорожек сделать из твердых материалов, оно должно не допускать скольжения, быть ровным, шероховатым без зазоров, не создающим вибрацию при движении. Ширину дорожек привести в соответствии с требованиями по ширине 2 м. Следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.	поступлен ия финансиро вания
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов на объекте, назначить ответственного за сопровождение.	Постоянно при необходимом ости.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов по	Постоянно

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
услуг по территории организации при пользовании услугами				территории организации при необходимости.	при необходимости.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам и другим МГН для сотрудников.	2017 г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	На участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать 6,0 * 3,6 м., что дает	2019 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. <u>(зона ответственности Администрации ОАО г. Омска)</u>	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	<u>Лестницы (наружные):</u> Вдоль обеих сторон лестницы, необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Нанести контрастную окраску первой и последней ступеней. <u>Дверь (входная):</u> Устранить порог входной двери до 0,014 м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м. от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м. от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от поверхности пешеходного пути.	До 2025 г. По мере поступления финансирования

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	<p>Определить группы где будут находиться дети с ограниченными возможностями, определить маршрут движения для них. На пути движения внутри здания ковровые покрытия должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. <u>Лестница (внутри здания):</u> Выделить верхнюю и нижнюю ступени контрастным цветом. <u>Дверные проемы</u> в помещении, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. На перепадах высоты, где нет технической возможности для устранения препятствия в виде высокого порога, выделить контрастным цветом место перепада высоты. <u>Устранить имеющиеся пороги</u> до 0,014 м. в мед. кабинете, залах, спальнях. <u>Двери на путях эвакуации</u> должны иметь окраску, контрастную со стеной. Высота порога не должна быть более 0,014 м. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Оборудовать стрелки навигации на стенах</p>	До 2025 г. По мере поступления финансирования

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				внутри здания направляющие к выходам эвакуации. Не допускается предусматривать пути эвакуации для слепых и других инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Надписи должны быть выполнены крупным шрифтом высотой не менее 6см. на контрастном фоне. Привести в соответствие с СП 59.13330.2011. п. 5.5. Аудиовизуальные информационные системы, таблички кабинетов, навигация внутри здания должны быть едины, понятны и доступны для инвалидов по зрению. Участки пола на пути движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	До 2025 г. По мере поступления финансирования
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	-	-		-
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-		-
4.7. Поручни	-	1	-	Лестницы (наружные): Поручни следует располагать на высоте 0,7 м. и 0,9 м.	До 2025 г. По мере

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				(допускается от 0,85 м. до 0,92 м.), для детей младших групп 0,5 м. Завершающие части поручня должны быть длиннее лестницы на 0,3 м. (допускается от 0,27 м. до 0,33 м.) и иметь не травмирующее завершение.	поступлен ия финансиро вания
4.8. Пандусы				<p>Предусмотреть альтернативную форму оказания услуги, в случае обращения человека передвигающегося на кресло - коляске, т. к не возможна установка пандуса.</p> <p>Установить кнопку вызова для МГН она должна находиться не выше 0,8 м. от уровня земли и обозначена пиктограммой. Места установки кнопки вызова персонала для инвалидов, могут быть самыми разнообразными: на стене здания, на перилах, на специальном столбе или на фонаре перед крыльцом. Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.), для безопасности кнопка должна работать под напряжением не 220, а 12 Вольт. Назначить ответственного, необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте.</p>	До 2025 г. По мере поступлен ия финансиро вания

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Имеющиеся пороги не должны быть более 0,014 м. Организовать оказание ситуационной помощи. Следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений.	До 2025 г. По мере поступления финансирования
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1	-	-	-	-
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	-	1	-	Рекомендуется оборудовать актовый зал для лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	До 2025 г. По мере поступления финансирования
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	1	-	Организовать доступ сурдопереводчика	при необходимости.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	-	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	0	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления	-	1	-	Провести инструктаж среди сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	2017 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
услуг инвалидам				Управленческие решения и МПН, завести журнал проведения инструктажа.	
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	Нет данных	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	-	-	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	-	Не предусмотрено предоставление услуг на дому	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	0	Зарезервировано 1 рабочее место	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	-	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	0	-	-
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	0	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в	-	-	0	Разработать инструкцию для сотрудников при оказании ситуационной помощи инвалидам различным категориям и другим МГН.	2017 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %				Административно-распорядительным актом возложить на сотрудников оказание помощи при предоставлении услуг МГН.	

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т. д.)	-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация ОАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **2017-2020 гг.**

в рамках исполнения **п. 3.6 паспорта доступности.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-И (О, С, У, Г).**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **с департаментом образования Администрации города Омска.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата **<http://zhit-vmeste.ru>**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "24" мая 2016 года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "06" апреля 2017 года.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "25" апреля 2017 года № 95

Руководитель



Т.М. Трушеникова
(инициалы, фамилия)

Дата "24" 04 2017 года