



**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Красный Путь ул., д. 5, г. Омск, 644002
Тел./факс: (3812) 25-35-58/ 21-29-75
E-mail: educate@omskportal.ru

ОКПО 00096589 ОГРН 1045504009803
ИНН/КПП 5503079856/550301001

18.02.2019 № ИСХ-19/МОБР- 2667

На № _____ от _____

Бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города
Омска «Центр развития ребенка -
детский сад № 235»

Харьковская улица, дом 5, город
Омск, Омская область, 644041

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации

В результате плановой проверки, проведенной в соответствии с распоряжением Министерства образования Омской области от 30.01.2019 № 208 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 235» (далее – Учреждение), выявлены нарушения действующего законодательства Российской Федерации в области образования (акт проверки от 18.02.2019 № 33/19).

На основании статей 7, 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) предписываю:

1) в срок до 18 июня 2019 года устранить нарушения, указанные в акте проверки, и принять меры по соблюдению требований:

статьи 29 Закона об образовании, Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; пунктов 3.4, 3.6, 3.7 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, при размещении информации на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (<http://ds235.omsk.obr55.ru/>);

пункта 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного

9/1/ 1-1	Не все извещатели обозначены знаком пожарной безопасности извещатель ручной, относящиеся к средствам пожарной автоматики и оповещатели звуковые	п. 43 Правил противопожарного режима РФ; п. 4.1 ГОСТ Р 12.4.026-2001; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 84, ст. 151 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2019
171/ 1/1- 2	Не обеспечено на дверях технических помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	п. 20 Правил противопожарного режима РФ	01.07.2019
171/ 1/1- 3	Допущено размещение мебели у двери эвакуационного выхода из группы.	п. 23 «ж» Правил противопожарного режима РФ	01.07.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначаемые ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска
по пожарному надзору Васарман Д.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

" 21 " февраля 2019 г.

М.Д.Л.*

Предписание для исполнения получил:

21 " февраля 2019 г.


(подпись)

заведующий Трушников Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
телефон доверия регионального центра (3912) 66-20-71, ГУ МЧС России по Омской области: 94-83-33